TRANSFORMATEUR

by ABB

1M0000000

No. Catalogue — Type QL

9T33A2674

75.0 KVA — 60 HZ — 1 PH — 6.0 % IMP

40 C AMB. — 150 ÉLÉV. TEMP. — 220 CLASS D'ISOL. — IS-19C

PRIMARY LINES ON H1-H4				SECONDARY LINES ON X1-X4	
VOLTS	CONNECT	VOLTS	CONNECT	VOLTS	CONNECT
	H1-H3,H2-H4	432	7-8	120	X1-X3,X2-X4
216	7-8	442	6-7	240	X2-X3
230	5-6	460	5-6		
240	3-4	470	4-5	SECONDARY	
250	1-2	480	3-4	LINES ON X1-X2-X4	
		490	2-3	VOLTS	CONNECT
		500	1-2	120/240	X2-X3



ENSEMBLE DE PRISE D'ENROULEMENT



POIDS NET 600 LB 272.2 Kg 90125

NOG 091021 INSPECTION & ESSAIS FINAUX

YX174 N137!

Energy Verified EV519886

Energy Verified EV23760

LISTED 769G

BOÎTIER TYPE 2(IP20) À L'ÉPREUVE DES ÉGOUTTEMENTS. BOÎTIER TYPE 3R (IP22). À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES LORSQUE FOURNI AVEC ÉCRAN 9T18Y1071G06

VOIR INSTRUCTION 475A667AAP001 AVANT LA MANIPULATION, L'INSTALLATION OU L'OPÉRATION

ALUMINUM CONDUCTEUR — PRIMAIRE: 10 KV BIL — SECONDAIRE: 10 KV BIL

LAISSER UNE ESPACE DE 6 POUCES POUR ASSURER UNE VENTILATION ADÉQUATE. VÉRIFIER LES CONSIGNES DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN OU AUTRES CODES.

ASSEMBLÉ AU MEXIQUE

	X3	-	X1	-	X2	X4
-	-	H4	-	H1	-	-

Note:

Schéma: 303B409CAP074

TRANSFORMATEUR À SEC NEMA CLASSE AA — Conforme au rendement DOE 2016 — Conforme au CSA C802.2-18

X4	-					-
X2	-			X4		-
-	H1			X2		-
X1	-			-	X1	-
-	H4				H1	-
X3	-				H4	-

2M0000000

3M0000000