

Meter Mod III

CATALOG NO. MOD. 1

TMP12320R RING TYPE SOCKET
BASE TIPO ARO

HORIZONTAL BUS RATING - 1200 AMPS
CAPACIDAD DE BARRA HORIZONTAL- 1200 AMPS

METER SOCKET RATING - 200 AMPS MAX
CAPACIDAD DE LA BASE PARA MEDADOR
-200 AMPS MAX.

170 AMPS CONTINUOUS / CONTINUOS

BRANCH CIRCUIT BREAKERS
-200 AMPS MAX
INTERRUPTORES DE CIRCUITO DERIVADOS -
200 AMPS MAX.

120/240 VAC / VCA
1 PHASE/FASE-3W/HILOS

208Y/120 VAC / VCA
3 PHASE/FASE-4W/HILOS

TYPE 3R ENCLOSURE- OUTDOOR
GABINETE TIPO 3R- A PRUEBA DE LLUVIA

USE GENERAL ELECTRIC TYPE TQD, THQD, TMQV,
OR TMQAD CIRCUIT BREAKERS.

UTILICE INTERRUPTORES DE CIRCUITO TIPO TQD, THQD,
TMQV, ó TMQAD.

IF 5TH JAW IS REQUIRED, ORDER CAT. NO. TM5JA.
SI UNA QUINTA MORDAZA ES REQUERIDA, ORDENE EL CAT
NO. TM5JA.

IF MANUAL BYPASS IS REQUIRED, ORDER CAT.
NO. TMBPM20A.
SI UN BYPASS MANUAL ES REQUERIDO, ORDENE CAT. NO.
TMBPM20A.

INSTALLATION AND USE OF THIS EQUIPMENT
SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH ALL
APPLICABLE LOCAL AND NATIONAL CODES AND
REGULATIONS.

EL USO E INSTALACION DE ESTE EQUIPO DEBERA SER
CONFORME ATODOS LOS CODIGOS Y REGLAMENTOS
LOCALES Y NACIONALES APLICABLES.

TORQUE WIRE PRESSURE SCREW(S) AS FOLLOWS:
APRIETE LOS TORNILLOS DE SUJECION DE CABLE A LOS
VALORES DE TORQUE SIGUIENTES:

WIRE SIZE CABLE CALIBRE 60° / 75° AL-CU	○ LB.-IN. (N-M)	● LB.-IN. (N-M)	◻ LB.-IN. (N-M)
#14-10	35 (3.96)	—	—
#8	40 (4.52)	—	—
#6-4	45 (5.08)	45 (5.08)	—
#3-2/0	50 (5.65)	50 (5.65)	—
#6-300	—	—	250 (28.25)

TORQUE CIRCUIT BREAKER LUGS TO VALUES SPECIFIED
ON THE CIRCUIT BREAKER.

APRIETE LAS TERMINALES DEL INTERRUPTOR A LOS VALORES DE
TORQUE ESPECIFICADOS EN EL INTERRUPTOR.

BREAKER TERMINALS SUITABLE FOR AL-CU WIRE WHEN
SO MARKED. REFER TO MARKINGS ON BREAKERS.

LAS TERMINALES DE LOS INTERRUPTORES (BREAKERS) SON APTAS
PARA CABLE AL-CU CUANDO EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES
ASI LO INDIQUE. CONSULTE EL ESTAMPADO DE LOS INTERRUPTORES.

SUITABLE FOR USE AS SERVICE EQUIPMENT WHEN
NOT MORE THEN SIX MAIN DISCONNECTING MEANS
ARE PROVIDED.

APTO PARA USARSE COMO EQUIPO DE SERVICIO CUANDO
SEAN PROVIEDOS NO MAS DE SEIS DISPOSITVOS DESCONNECT
ADORES PRINCIPALS.

